


1. Informe

Desde noviembre 2012 la UTE SS.EE. Torrejón de Ardoz, realiza la gestión energética y el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de climatización y eléctricas de los edificios municipales y el alumbrado público de Torrejón de Ardoz.

Entre muchas otras, la empresa en el alumbrado público realiza incidencias como la reparación de cuadros de alumbrado, sustitución de luminarias, instalación de nuevos puntos de luz, cambio de luminarias, instalación de nueva línea, etc; y en los edificios realiza incidencias como cambio de luminarias de interior, reparación de enchufes e interruptores, instalación de nuevos puestos de trabajo, instalación o sustitución de Split, instalación de radiadores, cambio de válvulas, instalación de nuevas calderas, instalación de nuevas unidades de climatización etc.


Durante el año 2025, se atendieron 1376 incidencias, repartidas por tipología de centro o alumbrado como detallamos en los siguientes gráficos:

ALUMBRADO: Se atendieron 828 avisos correspondientes a este apartado, siendo la mayoría fundidos y sustituciones de equipos, calles apagadas, ajuste de programación horaria o hurto de cableado.




EDIFICIOS: Se atendieron 548 avisos correspondientes a este apartado, dividiéndolos por tipología de centro educativo, deportivo, administrativo, sociocultural y otros.


1. COLEGIOS: Se atendieron un total de 256 avisos, la mayoría del ámbito de calefacción y subsanación de fugas en radiadores y reparación de fundidos de iluminación.




2. DEPORTIVOS: Se atendieron un total de 96 avisos, la mayoría del ámbito de la climatización en los cambios de temporada, problemas con la temperatura de ACS, y reparación de fundidos de iluminación.



3. ADMINISTRATIVOS: Se atendieron un total de 105 avisos, la mayoría del ámbito de la climatización en los cambios de temporada, creación de nuevos puestos de trabajo, y reparación de fundidos de iluminación.



4. SOCIOCULTURALES: Se atendieron un total de 87 avisos, la mayoría del ámbito de la climatización en los cambios de temporada, creación de nuevos puestos de trabajo, y reparación de fundidos de iluminación.



5. OTROS: Se atendieron un total de 4 avisos, la mayoría del ámbito de la climatización en los cambios de temporada, creación de nuevos puestos de trabajo, y reparación de fundidos de iluminación.

